



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
- Gerência de Instalações Elétricas e Iluminação Pública -

Araraquara, 05 de fevereiro de 2021.

À Gerência de Licitações e Contratos

Venho por meio deste apresentar o resultado da análise das amostras apresentadas pela empresa AENG PARTICIPAÇÃO LTDA.


No tocante aos itens 3.01 e 3.05, as amostras apresentadas atendem de forma equivalente ou superior a todos os itens do memorial descritivo.

Nos itens 3.02 e 3.03 foi apresentado um único produto que atende aos dois itens, isso é benéfico ao município, pois no caso do item 3.02 teremos uma maior economia de energia, e no item 3.03 teremos uma melhor luminosidade nas vias, comparadas ao esperado inicialmente, porém todas dentro dos parâmetros mínimos.

No item 3.06 foi apresentada uma placa em alumínio, o solicitado foi metálica, galvanizada a fogo. O motivo da galvanização a fogo é elevar a vida útil e diminuir a corrosão do aço pelas intempéries, sendo o alumínio menos suscetível a esse tipo de corrosão, o material não necessita do processo de galvanização. A amostra fica aceita por sua equivalência técnica e superioridade no quesito durabilidade.

Portanto, as amostras atendem as exigências do memorial descritivo.

Atenciosamente.


ENG. FERNANDO HENRIQUE VALENTE
CREA-SP: 5069025963